



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЗАШТИТА МЗК Београд
Београд, Требевићка 45

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *initial and periodical inspection of hydrant and hose system for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control inspection of manual fire extinguishers.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ чл. 16 Интерни документ ²⁾
		периодично контролисање	Правилника ¹⁾ чл. 17 Интерни документ ²⁾
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22 став 1 Интерни документ ³⁾
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22 став 1 и чл. 23 Интерни документ ³⁾
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22 став 2 Интерни документ ³⁾
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22 став 2 и чл.23 Интерни документ ³⁾

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	УП ЗМЗК – 01, ИЗД – 3, РЕВ -0, Упутство за контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара од 19.09.2023.год., засновано на Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ ³⁾	УП ЗМЗК - 02 ИЗД - 4 РЕВ -1, Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара од 20.11.2023. год., засновано на BS 5306-3:2017

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-317**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 22.03.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара