

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд
Београд-Земун, Јозе Шћурле 12

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *initial and periodical inspection of hydrant network for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control testing of mobile for fire extinguishers;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара/ *initial and periodical inspection of installations and equipment of the fire detection and signaling;*
- контролисање нових инсталација, периодично и ванредно контролисање електричних инсталација ниског напона / *Inspection of new installation, periodic and extraordinary inspection of low voltage electrical installations;*
- контролисање нових инсталација, периодично и ванредно контролисање громобранских инсталација / *Inspection of new installation, periodical and extraordinary inspection of lightning installations.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15, Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	чл. 16 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 18 Правилника ¹⁾ Интерни документ ²⁾	Л1
			Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, бр. 3/18) чл. 16 тачка 11, а у вези чл. 18 Правилника ¹⁾	
		периодично контролисање	Интерни документ ²⁾ чл. 17 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 18 Правилника ¹⁾ чл. 17 тачка 9, а у вези чл. 18 Правилника ¹⁾ Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, бр. 3/18)	Л1
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 24 Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017	Л1
		контролно испитивање	чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и чл. 23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017	

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15, Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара -наставак- <i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 24 Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017	Л1
		контролно испитивање	чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и чл. 23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017	
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	чл. 27 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 29 Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁴⁾ заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019	Л1
		периодично контролисање	чл. 28 тачке 3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, а у вези чл. 29 Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁴⁾ заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019	

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-14, Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
4.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање	SRPS HD SRPS HD 60364-6:2017: Електричне инсталације ниског напона - Део 6: Верификација SRPS HD SRPS HD 60364-6:2017/A11:2017 Електричне инсталације ниског напона - Део 6: Верификација – Измена А11 SRPS HD SRPS HD 60364-6:2017/A12:2017 Електричне инсталације ниског напона - Део 6: Верификација – Измена А12 Интерни документ ⁵⁾ Правилник о техничким нормативима за електричне инсталацијениског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95 – Одељак IV, члан 189. до 198.)	Л1
5.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање	SRPS IEC 1024-1:1996 - повучен SRPS HD 60364-6:2017 Интерни документ ⁶⁾ Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96 – Одељци III и IV, члан 11., 13., 14. и 17.)	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Јозе Шћурле бр. 11а, Београд-Земун (011/407 84 37, 069/212 3592; ds.san.inzenjering@gmail.com)

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	УП.ДСИ – 01, Упутство за контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (И-2, Р-1 од 24.04.2023.)
Интерни документ ³⁾	УП.ДСИ – 02, Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара (И-2, Р-1 од 24.04.2023.)
Интерни документ ⁴⁾	УП.ДСИ – 03, Упутство за контролисање инсталације и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (И-1, Р-1 од 24.04.2023.)
Интерни документ ⁵⁾	УП.ДСИ – 04, Упутство за контролисање електричних инсталација ниског напона (И-2, Р-3 од 24.04.2023.)
Интерни документ ⁶⁾	УП.ДСИ – 05, Упутство за контролисање громобранских инсталација (И-2, Р-2 од 17.04.2019.)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **06-246**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-246

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 06.07.2027.

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Пушара