



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ДОО ГОАЛ Зрењанин
ГОАЛ Лабораторија
Зрењанин, Жарка Зрењанина 58

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Испитивања притиском опреме под притиском, гасних уређаја и инсталација / *Pressure testing of pressure vessels and LPG appliances and LPG installation;*
- Електрична испитивања изолације цевовода / *Electrical testing of pipeline insulation*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: на терену Испитивање притиском опреме под притиском Електрична испитивања изолације цевовода				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Изолација цевовода	Испитивање електропробојности	за испитни напоне $U \leq 35 \text{ kV}$	UP.10 ¹⁾
2.	Системи за снабдевање гасом, цевоводи и постројења	Испитивање чврстоће	до 100 bar	SRPS EN 1594:2015, т.9.5.3
		Испитивање непропусности	до 100 bar	SRPS EN 1594:2015, т.9.5.4
		Хидростатичко испитивање	до 100 bar	SRPS EN 12327:2013, т.4.3
		Пнеуматско испитивање	до 20 bar	SRPS EN 12327:2013, т.4.4
3.	Системи вишеслојних цеви у даљинском грејању	Испитивање чврстоће на притисак и испитивање заптивености	до 25 bar	SRPS EN 13941-2:2019, т.11.5
4.	Индустријски цевоводи	Хидростатичко испитивање притиском	до 100 bar	SRPS EN 13480-5:2017, т. 9.3.2 SRPS EN 13480-5:2017/ A1:2019
		Пнеуматско испитивање притиском	до 25 bar	SRPS EN 13480-5:2017, т. 9.3.3 SRPS EN 13480-5:2017/ A1:2019

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
UP.10 ¹⁾	Упутство за испитивање електропробојности изолације (издање 13, 28.06.2019.) израђено на основу Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, број 37/13), Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска већег до 16 bar („Сл. гласник РС“, број 104/09) и Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима („Сл. гласник РС“, број 37/13) и уређаја за испитивања електропробојности изолације ISOTEST 4S ^{plus} (упутства за рад са високонапонским уређајем)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **01-351**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **16.11.2027.**
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара