



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ALARMIUS ND DOO

Контролно тело

Београд, Тодора Павловића 19

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *initial and periodical inspection of hydrant network for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control testing of mobile for fire extinguishers.*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *initial and periodical inspection of installations and equipment of the fire detection and signaling;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара / *initial and periodical inspection of installations and equipment for fire fighting.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 16 Интерни документ ²⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 17 Интерни документ ²⁾
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 1. Интерни документ ³⁾
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 1. и чл. 23 Интерни документ ³⁾
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 2. Интерни документ ³⁾
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 2. и чл. 23 Интерни документ ³⁾
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 27 Интерни документ ⁴⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 28 Интерни документ ⁴⁾
4.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом</i>	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1. и став 2. подтачка 1) Интерни документ ⁵⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1. и став 2. подтачка 1) и чл. 34. Интерни документ ⁵⁾

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање/датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	Упутство за контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара издање 5. од 15.08.2023., заснован на: Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни Документ ³⁾	Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара издање 7. од 15.08.2023., засновано на: BS 5306-3:2017
Интерни Документ ⁴⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, издање 1. од 15.08.2023., засновано на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019
Интерни Документ ⁵⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом, издање 1. од 15.08.2023., засновано на: SRPS EN 12845:2020 SRPS CEN/TS 14816:2012

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-262**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **30.11.2027.**
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара