



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд
Функција набавки, инвестиција и одржавања
Подфункција инвестиција и одржавања
Сектор за одржавање објеката и основних средстава
Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и
инсталација посебних система
Београд, Таковска 2

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(*ISO/IEC 17020:2012, type C*)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *periodical inspection of hydrant and hose system for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control inspection of manual fire extinguishers/;*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.бр	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	периодично контролисање	Правилник ¹⁾ чл. 17 Интерни документ ²⁾	Л1
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 1. Интерни документ ³⁾	Л1
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 1. и чл. 23. Интерни документ ³⁾	
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 2. Интерни документ ³⁾	Л1
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 2. и чл. 23 Интерни документ ³⁾	

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Пеке Дапчевића 34, Београд

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
Интерни документ ²⁾	УП-КТ-1.1 вер.2.1 од 01.10.2019, заснован на: Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ ³⁾	УП-КТ-2.0 вер. 3 од 15.07.2019 заснован на: BS 5306-3:2017



Акредитациони број/
Accreditation No. **06-323**

Важи од/Valid from: 30.01.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.08.2023.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-323**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 29.01.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара