



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC
Лесковац, Стевана Сремца 14

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *initial and periodical inspection of fire detection and fire alarm systems;*
- контролисање нових инсталација, периодично контролисање и контролисање након поправки и модификација електричних инсталација ниског напона / *Inspection of new installations, periodic inspection and inspection after repairs and modifications of low voltage electrical installations;*
- контролисање нових инсталација, периодично контролисање и контролисање након поправки и модификација система громобранске заштите / *Inspection of new installations, periodic inspection and inspection after repairs and modifications of the lighting protection systems;*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
1.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 27 Интерни документ ²⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 28 Интерни документ ²⁾
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника			
2.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање пре пуштања у употребу Контролисање поправки и модификација Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“ бр. 53/1988 и 54/1988, и „Службени лист СРЈ“, бр. 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017 SRPS HD 60364-6:2017/A11:2017 SRPS HD 60364-6:2017/A12:2017 SRPS HD 60364-6:2017/АС:2018
3.	Громобранске инсталације и системи громобранске заштите	Контролисање пре пуштања у употребу Контролисање поправки и модификација Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских пражњења (Сл. лист СРЈ, бр. 11/96) SRPS EN 62305-3:2017 Интерни документ ³

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС”, бр. 52/15 и
Интерни документ ²⁾	UP-20.01 Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, Издање 2 (19.10.2021.) заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019
Интерни документ ²⁾	UP-20.02 Упутство контролисање нисконапонских и громобранских инсталација (интерни документ од 28.02.2023.)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No **06-357**

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 15.11.2024.

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара