

**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

**Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body***

**МИНЕЛ ФЕПО ДОО ЗРЕЊАНИН**  
**Зрењанин, Железничка 3**

**Стандард / *Standard:***

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
***(ISO/IEC 17020:2012, type C)***

**Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope***

- Прво и ванредно контролисање струјних мерних трансформатора за обрачун електричне енергије, примарне називне струје до 5000 А, класе тачности 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S / *Initial and extraordinary inspection of current transformers for electricity billing, of primary nominal current up to 5000 A, accuracy classes 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S;*
- Прво и ванредно контролисање напонских мерних трансформатора за обрачун електричне енергије, примарног називног напона до 123 kV, класе тачности 0.1, 0.2, 0.5 / *Initial and extraordinary inspection of voltage transformers for electricity billing, of primary nominal voltage up to 123 kV, accuracy classes 0.1, 0.2, 0.5.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
<b>К-04: Мерни инструменти (мерила)</b>			
1.	Струјни мерни трансформатори за обрачун електричне енергије примарне називне струје до 5000 А, класе тачности 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S	Прво контролисање Ванредно контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. гласник РС”, бр. 88/22)
2.	Напонски мерни трансформатори за обрачун електричне енергије примарног називног напона до 123 kV, класе тачности 0.1, 0.2, 0.5		

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **06-192**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-192*

Акредитација важи до /  
Accreditation expiry date 01.03.2026.

**ВД ДИРЕКТОРА**

мр Драган Пушара