



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

PPZD&R СО ДОО Ниш

Ниш - Медијана, Југовићева 1, локал 11

Стандард/ *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације/ *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара/
initial and periodical inspection of hydrant network for fire fighting;
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара/ *periodic and control testing of mobile for fire extinguishers;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара /*initial and periodical inspection of installations and equipment of the fire detection and signaling.*

Детаљан обим акредитације/ Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 16 Интерни документ ²⁾	Л1
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 17 Интерни документ ²⁾	Л1
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22, став 1. Интерни документ ³⁾	Л1
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22, став 1. и чл. 23 Интерни документ ³⁾	Л1
	Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22, став 2. Интерни документ ³⁾	Л1
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22, став 2. и чл. 23 Интерни документ ³⁾	Л1
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 27 Интерни документ ⁴⁾	Л1
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 28 Интерни документ ⁴⁾	Л1

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	Упутство за контролисање хидрантске мреже за гашење пожара - УП.ППЗ-01; И-2, Р-3 од 01.09.2023. године, заснован на: Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18).
Интерни документ ³⁾	Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара - УП.ППЗ-02; И-2, Р-3 од 01.09.2023. године, заснован на: BS 5306-3:2017
Интерни документ ⁴⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара - УП.ППЗ-03; И-2, Р-2 од 01.09.2023. године, заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019



Акредитациони број/
Accreditation No. **06-296**

Важи од/ Valid from: 28.02.2024.

Замењује Обим од/ Replaces Scope dated: 26.12.2023.

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Озренског одреда 4, Ниш, +381 18 451 58 84, info@ppz.rs

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-296**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 27.02.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара