



## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

### *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**ВАТРОПРОМЕТ ДОО ВРШАЦ**  
Вршац, Другог октобра 37

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
**(ISO/IEC 17020:2012, type C)**

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *initial and periodical inspection of hydrant and hose system for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control inspection of manual fire extinguishers.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

| Р.бр.  | Предмет контролисања<br>/ Опсег контролисања   | Врста<br>контролисања      | Референтна документа  | Локација |
|--|--|----------------------------|---|----------|
| <b>К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозија</b> |  |                            |   |          |
| 1.   | Инсталације<br>хидрантске мреже за<br>гашење пожара  | Прво<br>контролисање       | Правилник <sup>1)</sup> чл.16<br>Интерни документ <sup>2)</sup>                   | Л1       |
|  |  | Периодично<br>контролисање | Правилник <sup>1)</sup> чл. 17<br>Интерни документ <sup>2)</sup>                  | Л1       |
| 2.   | Мобилни уређаји за<br>гашење пожара<br><i>Мобилни уређаји за<br/>гашење пожара под<br/>сталним притиском</i> | Периодично<br>испитивање   | Правилник <sup>1)</sup> чл. 22 став 1<br>Интерни документ <sup>3)</sup>           | Л1       |
|  |  | Контролно<br>испитивање    | Правилни <sup>1)</sup> чл. 22 став 1 и члан 23<br>Интерни документ <sup>3)</sup>  |          |
|  | <i>Мобилни уређаји за<br/>гашење пожара који<br/>садрже бочицу са<br/>погонским гасом</i>                    | Периодично<br>испитивање   | Правилник <sup>1)</sup> чл. 22 став 2<br>Интерни документ <sup>3)</sup>           | Л1       |
|  |  | Контролно<br>испитивање    | Правилник <sup>1)</sup> чл. 22 став 2 и члан 23<br>Интерни документ <sup>3)</sup> |          |

| Ознака локације | Подаци о локацији        |
|-----------------|--------------------------|
| Л1              | Другог октобра 37, Вршац |

Легенда

| Референтни документ            | Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду   |
|--------------------------------|--|
| Правилник <sup>1)</sup>        | Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр.52/15 и 59/16)        |
| Интерни документ <sup>2)</sup> | Радно упуство УП-01 рев.3, 31.01.2024.г: Контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, засновано на:<br>- Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („ Службени гласник РС“ број 3/2018) |
| Интерни документ <sup>3)</sup> | Радно упуство, УП-03 рев.4, 31.01.2024.г: Контролисање ручних и превозних апарата за гашење пожара, заснован на:<br>- BS 5306-3:2017   |



Акредитациони број/  
*Accreditation No.* **06-356**

Важи од/*Valid from:* 28.06.2024.

Замењује Обим од / *Replaces Scope dated:* 20.11.2023.

---

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-356**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

**Акредитација важи до /** 25.10.2024.  
*Accreditation expiry date*

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**