

## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

### *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**ВАТРООПРЕМА ДОО Београд**  
**Мис Ирбијеве 56, Београд – Звездара**

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(ISO/IEC 17020:2012, type C)*

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *first and periodical inspection of hydrant and hose system installation for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *periodic and control inspection of manual fire extinguishers;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *initial and periodical inspection of installations and equipment of the fire detection and signaling;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара / *initial and periodical inspection of installations and equipment for fire fighting.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.б р.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије</b>				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	Прво контролисање	чл. 16 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 18 Правилника <sup>1)</sup>	Л1
			Интерни документ VO–RU.K-01 <sup>2)</sup>	
		Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, бр. 3/18)	Л1
чл. 16 тачка 11, а у вези чл. 18 Правилника <sup>1)</sup>				
		Периодично контролисање	Интерни документ VO–RU.K-01 <sup>2)</sup>	Л1
			чл. 17 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 18 Правилника <sup>1)</sup>	
			чл. 17 тачка 9, а у вези чл. 18 Правилника <sup>1)</sup>	Л1
			Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, бр. 3/18)	Л1
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара  Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском	Периодично испитивање	чл. 22 ст. 1 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 24 Правилника <sup>1)</sup>	Л1
			Интерни документ VO–RU.K-02 <sup>3)</sup> заснован на BS 5306-3:2017	
		Контролно испитивање	чл. 22 ст. 1 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и чл. 23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника <sup>1)</sup>	Л1
			Интерни документ VO–RU.K-02 <sup>3)</sup> заснован на BS 5306-3:2017	

Р.б р.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије</b>				
2.	<b>Мобилни уређаји за гашење пожара -наставак-</b>  <i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	Периодично испитивање	чл. 22 ст. 2 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 а у вези чл. 24 Правилника <sup>1)</sup>  Интерни документ VO–RU.K-02 <sup>3)</sup> заснован на BS 5306-3:2017	Л1
		Контролно испитивање	чл. 22 ст. 2 тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и чл. 23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника <sup>1)</sup>  Интерни документ VO–RU.K-02 <sup>3)</sup> заснован на BS 5306-3:2017	Л1
3.	<b>Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара</b>	Прво контролисање	чл. 27 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 29 Правилника <sup>1)</sup>  Интерни документ VO–RU.K-03 <sup>4)</sup> заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019	Л1
		Периодично контролисање	чл. 28 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, а у вези чл. 29 Правилника <sup>1)</sup>  Интерни документ VO–RU.K-03 <sup>4)</sup> заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019	Л1

Р.б р.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије</b>				
4.	<b>Инсталације и уређаји за гашење пожара</b>  <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом</i>	Прво контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2 тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника <sup>1)</sup>  Интерни документ VO–RU.К-04 <sup>5)</sup> заснован на SRPS EN 12845:2020 SRPS CEN/TS 14816:2012	Л1
		Периодично контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2 тачка 1, чл. 34 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 35 Правилника <sup>1)</sup>  Интерни документ VO–RU.К-04 <sup>5)</sup> заснован на SRPS EN 12845:2020 SRPS CEN/TS 14816:2012	Л1

**Легенда:**

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник <sup>1)</sup>	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
VO-RU.K-01 <sup>2)</sup>	Упутство за контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Издање Б од 19.12.2022.)
VO-RU.K-02 <sup>3)</sup>	Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара (Издање С од 01.06.2018.), заснован на BS 5306-3:2017
VO-RU.K-03 <sup>4)</sup>	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (Издање Ц од 19.12.2022.)
VO-RU.K-04 <sup>5)</sup>	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом (издање Д од 19.12.2022.)

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Београд, Миодрага Ибровца 5, Ивана Савић (063/362-266, vatrooprema@mts.rs)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **06-206**

*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-206*

Акредитација важи до /  
Accreditation expiry date 23.01.2027.

**ВД ДИРЕКТОРА**

мр Драган Пушара