



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE KEYING, KIKINDA**

Бука Карацића 79, Кикинда

Стандард / *Standard:*

**SRPS EN ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)**

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије / *inspection of installations and equipment in the areas at risk from explosion.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.бр.	Предмет контролисања / Обим контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	Периодично контролисање	чл. 52 Правилника ¹⁾ Интерни документ ²⁾	Л1

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	КТУП 03 01 - Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије (верзија 3/05.09.2024.), засновано на: - SRPS EN 60079-14:2015, - SRPS EN 60079-14:2015/AC:2017 и - SRPS EN 60079-17:2015.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No **06-404**

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 04.02.2029.

ДИРЕКТОР**мр Драган Пушара**