



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

АСИП ПРЕВЕНТ ДОО НОВИ САД
Нови Сад, Лазара Стојковића 19

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Визуелно контролисање, контролисање нових инсталација, контролисање у току експлоатације-периодично контролисање, контролисање након поправки и/или модификација електричне инсталације ниског напона, громобранске инсталације контролисање током коришћења, периодично контролисање антистатик подне / зидне облоге, Контролисање нових инсталација, периодично контролисање, контролисање поправки и /или модификација инсталација за одвођење статичког електрицитета са опреме и објеката / *Visual inspection, inspection of new installations, inspection during exploitation – periodical inspection, inspection after repairs and/or modification of low voltage of electrical installation, lighting protection installations, inspection during use, periodical inspection of antistatic floor/wall coverings; Inspection of new installations, periodical inspection, inspection of repairs and/or modification of installations for removal of static electricit from equipment and facilities*

- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте, инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије, Инсталације и уређаји за гашење пожара / *initial and periodical inspection of hydrant network for fire fighting; initial and periodical inspection of installations and devices for fire extinguishing and for detection of explosive and flammable gases, installations for smoke and heat removal, installations and devices in explosion of danger zones, installations and equipment for fire fighting;*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника			
1.	Електричне инсталације ниског напона	Визуелно контролисање Контролисање нових инсталација Контролисање у току експлоатације – периодично контролисање Контролисање након поправки и/или модификација	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“ бр. 53/1988, 54/1988-исп. и „Службени лист СРЈ“ бр. 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017, т.6.4 и т.6.5 SRPS HD 60364- 6:2017/A11:2017 SRPS HD 60364- 6:2017/A12:2017 SRPS HD 60364- 6:2017/AC:2018 Интерни документ ²⁾
2.	Громобранске инсталације	Визуелно контролисање Контролисање нових инсталација Контролисање у току експлоатације – периодично контролисање Контролисање поправки и/или модификација	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од електричног пражњења („Службени лист СРЈ“ бр. 11/1996) SRPS EN 62305-3:2017, т.7 SRPS HD 60364-6:2017, т.6.4 и т.6.5 SRPS HD 60364-6:2017/A11:2017 SRPS HD 60364-6:2017/A12:2017 SRPS HD 60364-6:2017/AC:2018 Интерни документ ³⁾
3.	Антистатик подне/зидне облоге	Визуелно контролисање Контролисање током коришћења Периодично контролисање	SRPS 60364-6:2017 SRPS G.E0.045:1991 - повучен SRPS G.E0.046:1991 - повучен Интерни документ ²⁾
4.	Инсталације за одвођење статичког електрицитета са опреме и објеката	Контролисање нових инсталација	SRPS HD 60364-6:2017 Електричне инсталације ниског напона – Део 6: Верификација, одељци 6.4.3.2, 6.4.3.7.2 и 6.4.3.7.3
		Периодично Контролисање	SRPS HD 60364-6:2017 / A11:2017 Електричне инсталације ниског напона –Део 6: Верификација - Измена 11

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника			
4.	Инсталације за одвођење статичког електрицитета са опреме и објеката (наставак)	Контролисање поправки и/или модификација	SRPS HD 60364-6:2017 / A12:2017 Електричне инсталације ниског напона – Део 6: Верификација - Измена 12 SRPS HD 60364-6:2017 / AC:2018 Електричне инсталације ниског напона – Део 6: Верификација – Исправка SRPS CLC/TR 50404:2010 повучен Електростатика – Кôд добре праксе за спречавање опасности изазваних статичким електрицитетом, одељак 11 Интерни документ ⁴⁾
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
5.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 16 Интерни документ ⁷⁾
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 17 Интерни документ ⁷⁾
6.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 27 Интерни документ ⁵⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 28 Интерни документ ⁵⁾
7.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном</i>	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33 став 1. и став 2. подтачка 1) Интерни документ ⁹⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33 став 1. и став 2. подтачка 1) и чл. 34 Интерни документ ⁹⁾

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
7.	Инсталације и уређаји за гашење пожара (наставак) <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима</i>	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33 став 1. и став 2. тачка 2) Интерни документ ¹⁰⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33 став 1. и став 2. тачка 2) и чл. 34 Интерни документ ¹⁰⁾
8.	Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 39 Интерни документ ⁶⁾
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , 40 Интерни документ ⁶⁾
9.	Инсталације за одвођење дима и топлоте	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 45 Интерни документ ⁸⁾
		периодично контролисање	Правилника ¹⁾ , чл. 46 Интерни документ ⁸⁾
10.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	прво контролисање	Правилника ¹⁾ , чл. 51 Интерни документ ⁴⁾
		периодично контролисање	Правилника ¹⁾ , чл. 52 Интерни документ ⁴⁾

Легенда:

Референтни документи	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	KT3.OU.06 – Упутство за контролисање електричних инсталација 1/1 од 21.07.2023.
Интерни документ ³⁾	KT3.OU.07 – Упутство за контролисање громобранских инсталација 1/1 од 21.07.2023.
Интерни документ ⁴⁾	KT3.OU.08 – Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија, 1/1 од 21.07.2023. засновано на: SRPS EN 60079-14:2015 SRPS EN 60079-14:2015/AC2017 SRPS EN 60079-17:2015
Интерни документ ⁵⁾	KT3.OU.09 – Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, 1/1 од 21.07.2023. засновано на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93) и SRPS CN/TS 54-14:2019
Интерни документ ⁶⁾	KT3.OU.10 – Упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, 1/1 од 21.07.2023. засновано на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/93) и SRPS EN 60079-29-2:2017
Интерни документ ⁷⁾	KT3.OU.11 – Упутство за контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 1/0 од 01.06.2022. засновано на: Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/2018)
Интерни документ ⁸⁾	KT3.OU.12 – Упутство за контролисање/ инсталације за одвођење дима и топлоте, 1/1 од 21.07.2023. засновано на: Правилнику о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Сл. лист СФРЈ“, бр. 45/83); SRPS CEN/TR 12101-4:2010 SRPS EN 12101-6:2008 SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008 SRPS EN 12101-6:2022 SRPS EN 12101-8:2012 и BS 7346-7:2013
Интерни документ ⁹⁾	KT3.OU.13 – Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом или пеном 1/0 од 11.06.2023. засновано на: SRPS EN 12845:2020, SRPS EN CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565-2:2019/AC:2021
Интерни документ ¹⁰⁾	KT3.OU.14 – Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара гасовитим средствима 1/0 од 11.06.2023. засновано на: Правилнику о техничким нормативима за гашење пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 44/83 и 31/89); Правилнику о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99); SRPS EN 15004-1:2019 и SRPS EN 15276-2:2019



Акредитациони број/
Accreditation No. **06-385**

Важи од/*Valid from*: 10.06.2024.

Замењује Обим од / *Replaces Scope dated*: 12.04.2023.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-385**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 11.04.2027.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара